

Säkerhetsdörr typ S43, D43 och Y43

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Säkerhetsdörr typ S43, enkeldörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan säkerhetsglas, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm, A 30/EI 30/A 60*, S_a/S₂₀₀*.

Säkerhetsdörr typ D43, enkeldörr av stål med utvändig beklädnad enligt ritning och med isolering av stenull, med/utan postinlägg, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm, EI 30*, S_a/S₂₀₀*.

Säkerhetsdörr typ Y43, enkeldörr av stål med isolering av stenull, med/utan postinlägg, med/utan säkerhetsglas, tröskel av trä eller stål, max. storlek B×H 1300×2300 mm alternativt 1200×2500 mm, A 30/EI 30/A 60*, S_a/S₂₀₀*.

Till ovanstående dörrar finns ersättningsfyllning för igensättning av befintligt postinlägg i redan monterade typgodkända dörrar, EI 30.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S43, D43, Y43

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 30*	5:231
Brandteknisk klass A 30/A 60*	5:2311, andra stycket
Brandgastäthet klass S _a /S ₂₀₀ * enligt SS-EN 13501-2	5:231
Dörrar i brandteknisk klass A får användas i brandcellsgräns där kravet är EI med motsvarande tidskrav**	5:534

* För utformning och max. storlek se Produktinformation för dörr S43, D43 och Y43, daterad 2018-12-11.

** En dörr med brandteknisk klass A 30 får användas i brandcellsgräns där kravet är EI 30 och en dörr med klass A 60 får användas där kravet är EI 60.

Typgodkännande 0920/00 | 2018-12-11

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230



8P08995



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, DALOC MK 4142 daterad 1510
Monteringsanvisning tätningslist, DALOC MK TÄTN.LIST daterad 1702

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Daloc AB, Töreboda

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Typgodkännandets nummer
Egenskaper
Boverkets inregistrerade varumärke
RISE ackrediteringsnummer
Certifieringsorgan och Kontrollorgan

Daloc AB
Töreboda
S43, D43 alt. Y43
nr/datum
0920/00
t.ex. EI 30, S₂₀₀
†
1002
RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter brandmotstånd nr 94R12518, 97R12912, 99R13269, P800158A, P903259, PX07723, PX17659-1 och 4P01694 samt utlåtande P705019 och P804850 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt rapport PG12239a från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).
Rapporter brandgastäthet nr P603466 A och B, 3P02204-1, 3P05045-2 och 3P06840-1 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, rapporter PG12203 och PG12188 från Dansk brand- og sikringsteknisk Institut (DBI).

Produktinformation för dörr typ S43, D43 och Y43, daterad 2018-12-11.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S43/D43/Y43", daterad 2018-11-13.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning ska medfölja varje dörr som levereras.

När dörren stämplas för enbart brand och/eller brandgastäthet klass S_a kan den utföras utan tröskel med springa i underkant mot golv på max. 18 mm.

För dörr Y43 förutsätts innehavaren kunna uppvisa dokumentation som verifierar relevanta egenskaper enligt ZA-bilagan i SS-EN 14351-1.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2014-06-25, med projektnummer 4P03922.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-12-10.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson