

Arkivdörr typ S50, S52, S53 och S54

Innehavare/Utfärdat för

Daloc AB

Box 43, 545 21 Töreboda

Organisationsnummer: 556239-8239

Tel: 0506-190 00, Fax: 0506-191 19

E-post: daloc@daloc.se, Hemsida: www.daloc.se

Produktbeskrivning

Arkivdörr typ S50, S52, S53 och S54, enkeldörr av stål med isolering av stenull och gipsskiva, max. storlek B×H 1100×2200 mm, EI 120, S_a.

Avsedd användning

Brandcellsskiljande och/eller brandgastät dörr i byggnader.

Handelsnamn

Daloc S50, S52, S53, S54

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass EI 120

5:231

Brandgastäthet klass S_a enligt SS-EN 13501-2

5:231

Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning för karm typ 41, 42 och 44-49, MK 4142, daterad 1510

Monteringsanvisning tätningslist, MK TÄTN.LIST, daterad 1702

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-96-0754, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Daloc AB, Töreboda

Typgodkännande 5827/92 | 2018-10-12

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230




8P06272



Ackred. nr. 1002
Produktcertifiering
ISO/IEC 17065

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare	Daloc AB
Tillverkningsställe	Töreboda
Produktens typbeteckning	t.ex. S50
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	5827/92
Egenskaper	t.ex. EI 120, S _a
Boverkets inregistrerade varumärke	
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

Bedömningsunderlag

Rapporter nr. 91R12089, 92R12210, 94R12518, 98R13061, P401663, P603466A och B, P800158A, 4P01694, 6P05771, 6P07129 och 6P09868 samt utlåtande nr. P705019 och P900195 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Ritningar enligt "Ritningsförteckning S50, S52, S53, S54" daterad 2018-07-02.

Kommentarer

Aktuell monteringsanvisning skall medfölja varje dörr som levereras.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2013-11-20, med projektnummer 3P07930.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2023-10-11.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson